

Koźuchów, dnia 09.01.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem

Numer referencyjny: ZWIK/Czciradz/2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) dla: Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pompowni wody w Czciradzu”.

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ–2

Zamawiający informuje, że w dniu 09.01.2023 r. wpłynęła do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Czy w zakresie prac Wykonawcy są prace rozbiórkowe istniejącej pompowni wody wraz z wyposażeniem, istniejącego zbiornika wody pitnej, utwardzenia terenu z kostki betonowej, instalacji wewnętrznych kolidujących oraz ogrodzenia działki? Pytanie wynika z braku tego zakresu w przedmiarach robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, w ramach uzupełnienia SWZ dołącza przedmiar robót na roboty rozbiórkowe na Pompowni w Czciradzu. Przedmiar stanowi *załącznik nr 31*.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający posiada rysunku istniejących obiektów do rozbiórki?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający posiada schemat istniejących obiektów. Rysunek stanowi *załącznik nr 32*.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 20.01.2023.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że **pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia** i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU  
*Sławomir Trojanowski*