

Koźuchów, dnia 11.01.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postępowaniem

Numer referencyjny: ZWIK/Czciradz/2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) dla: Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pompowni wody w Czciradzu”.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ-4

Zamawiający informuje, że w dniu 10.01.2023 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada rysunki dla budynku do rozbiórki (rzut przyziemia, przekrój itp.)? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie posiada w.w. materiałów.

Pytanie nr 2:

Czy ziemie ze skarpy wokół istniejącego budynku, po rozbiórce budynku, należy usunąć, zutylizować oraz pozostawić wyrównany plac względem terenu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3:

Czy istnieje możliwość zamiany warstwy izolacji wewnętrznej płyty fundamentowej z Aquafin 2k na Aquafin IC aplikowany metodą wtarcia w beton podczas zacierania?

Odpowiedź:

Jeżeli dany środek ma atest PZH do kontaktu z wodą pitną, to dopuszcza się jego zastosowanie.

Zamawiający informuje, że **pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia** i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Trojanowski