

Koźuchów, dnia 04.07.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem

Numer referencyjny: ZWiK/fotowoltaika/2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) dla: Zadania inwestycyjnego pn. **Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Koźuchowie**".

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ–1

Zamawiający informuje, że w dniu 04.07.2023 r.. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

##### **Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa zamówienia, konkretniej do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i pozycji opisu wymagań wobec inwertera. Po analizie pragniemy zauważyć, że inwerter mający spełniać wymagania SWZ:

– napięcie wejściowe DC do 1000 V jest niedostępny na rynku.

Dlatego też proponujemy, by zastąpić napięcie wejściowe DC inwertera do 1000 V na inwerter o napięciu wejściowym DC do 1100 V.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera o napięciu wejściowym DC do 1100 V.

Zamawiający informuje, że **pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia** i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU  
Sławomir Trojanowski