

## Tom III – OPZ

1. Nazwa inwestycji: „Modernizacja SUW w m. Lasocin i budowa sieci wodociągowej w m. Książ Śląski”
2. Formuła „zaprojektuj i wybuduj”
3. Lokalizacja
  - 3.1. Zadanie 1 - SUW Lasocin: dz. nr 412/1, obręb Lasocin, gmina Kożuchów, powiat nowosolski, woj. lubuskie
  - 3.2. Zadanie 2 - Sieć wodociągowa w Książu Śląskim: dz. nr 217/3, 61/7, 227, 310, 85/2, 303/24, 303/9, 297/4, 64/3, obręb Książ Śląski, gmina Kożuchów, powiat nowosolski, woj. lubuskie
4. Zakres
  - 4.1. Zadanie 1 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lasocinie**
    - 4.1.1. Dokumentacja projektowa
      - a) Projekt wstępny – koncepcja
      - b) Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę
      - c) Operat wodnoprawny wraz aktualizacją pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli to konieczne
      - d) Pozostałe opracowania i dokumenty wymagane prawem niezbędne do wybudowania i eksploatacji zmodernizowanej SUW
    - 4.1.2. Roboty budowlane
      - a) Studnia nr 2 – wymiana obudowy ujęcia wraz z orurowaniem i pompą głębiową
      - b) Studnia nr 5a – dostosowanie armatury i wymiana wodomierza na przepływomierz
      - c) Budowa budynku stacji uzdatniania wody (min. 180m<sup>2</sup>) z ciągiem technologicznym do uzdatniania wody (Q=48m<sup>3</sup>/h) i zestawem pompowym (Q=70m<sup>3</sup>/h i H=60m)
      - d) Budowa zbiorników retencyjnych V=75m<sup>3</sup> (2 szt.)
      - e) Budowa odstoju popłuczyn
      - f) Roboty instalacyjne elektryczne zewnętrzne
      - g) Sieci zewnętrzne
      - h) Zagospodarowanie terenu
      - i) Budowa ogrodzenia
    - 4.1.3. Rozruch technologiczny z kartą rozruchu
    - 4.1.4. Prace rozbiórkowe wraz z utylizacją materiału nieprzydatnego, po weryfikacji jego przydatności przez Zamawiającego
    - 4.1.5. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa
  - 4.2. Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej w m. Książ Śląski**
    - 4.2.1. Dokumentacja projektowa
      - a) Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę

- b) Pozostałe opracowania i dokumenty niezbędne do wybudowania i włączenia do eksploatacji nowych sieci wodociągowych
- 4.2.2. Roboty budowlane
  - a) Sieć wodociągowa L=1,02km DN110
  - b) Przyłącza wodociągowe 42 szt.
- 4.2.3. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa
- 5. Termin realizacji: 30-11-2025
- 6. **Warunek dodatkowy: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie inwestycji środkami zewnętrznymi. W przypadku nieuzyskania dofinansowania umowa może zostać rozwiązana po zrealizowaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.**
- 7. W ramach inwestycji pn. „Modernizacja SUW w m. Lasocin i budowa sieci wodociągowej w m. Książ Śląski” należy zrealizować prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumentach postępowania, umowie i dokumentacji zawartej w załącznikach poniżej:

#### **7.1. Zadanie 1 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lasocinie**

- 7.1.1. PFU\_Lasocin
- 7.1.2. PFU\_Lasocin\_złącznik nr 1 – Pozwolenie wodnoprawne
- 7.1.3. PFU\_Lasocin\_złącznik nr 2 – Wyniki badań wody surowej z roku 2022
- 7.1.4. PFU\_Lasocin\_złącznik nr 4 – Dokumentacja hydrogeologiczna 1979-1980
- 7.1.5. PFU\_Lasocin\_złącznik nr 5 – Dokumentacja hydrogeologiczna 1987
- 7.1.6. PFU\_Lasocin\_złącznik nr 6 – Schemat technologiczny nowo projektowanego układu
- 7.1.7. PFU\_Lasocin\_złącznik nr 7 – Orientacyjny plan zagospodarowania terenu
- 7.1.8. PFU\_Lasocin\_złącznik nr 8 – Opinia geotechniczna SUW Lasocin

#### **7.2. Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej w m. Książ Śląski**

- 7.2.1. PFU\_Książ Śląski
- 7.2.2. PFU\_Książ Śląski\_złącznik nr 1 – mapa zasadnicza z licencją
- 7.2.3. PFU\_Książ Śląski\_złącznik nr 3 – warunki techniczne
- 7.2.4. PFU\_Książ Śląski\_złącznik nr 4 – potwierdzenie złożenia wniosku o decyzję lokalizacji inwestycji
- 7.2.5. PFU\_Książ Śląski\_złącznik nr 5 – Raport z wizji lokalnej
- 7.2.6. PFU\_Książ Śląski\_złącznik nr 6 – Planowany sposób zagospodarowania terenu
- 7.2.7. PFU\_Książ Śląski\_złącznik nr 7 – Wstępne warunki odtworzenia nawierzchni – Gmina Koźuchów
- 7.2.8. PFU\_Książ Śląski\_złącznik nr 8 – Wstępne warunki odtworzenia nawierzchni – ZDW Zielona Góra
- 7.2.9. PFU\_Książ Śląski\_złącznik nr 9 – Opinia PGW Wody Polskie
- 7.2.10. PFU\_Książ Śląski\_złącznik nr 11 – Opinia LWKZ