

 WODOCIĄGI LESZCZYŃSKIE	Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno Laboratorium Badania Wody i Ścieków tel.(65) 529 83 39 fax: (65) 529 83 71 www.wodociagileszczynskie.pl Wpis do ewidencji GIS: Z/WP/000018	 PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1214
--	--	--

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1459/M/26	Strona: 1	Stron: 2
-----------------------------------	-----------	----------

Obiekt badania:	Zleceniodawca (nazwa i adres):	Próbka pobrana zgodnie z:	
próbka wody do spożycia przez ludzi	Spółka Komunalna Wschowa ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa	Zlecenie	Protokół pobrania próbki:
		Nr 1268/Z/26 Data: 16.10.2026	Nr - Data: -

Identyfikacja próbki							
Kod próbki:		Miejsce pobrania próbki/ rodzaj próbki:	Data pobrania:	Temp. (°C) próbki w chwili pobrania	Data przyjęcia próbki do Laboratorium	Data rozpoczęcia badań:	Data zakończenia badań:
Zleceniodawcy	Laboratorium						
2	3696-26	Mirocin Dolny 23, gm. Kozuchów, kran czerpalny	16.10.2026	-	16.10.2026	16.10.2026	19.10.2026
Próbkę pobrane przez ^{a)} : Zleceniodawca/ identyfikator metody pobrania: - Próbkę dostarczone przez: Zleceniodawca Warunki środowiskowe: - Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy Uwagi /odstępstwa: od Zleceniodawcy: "Próbka została pobrana przez Laboratorium Zakładowe akredytowane nr AB 1248"							

WYNIKI BADAŃ							
Badania mikrobiologiczne							
Oznaczenie:				Kod próbki Laboratorium: 3696-26			
Badany parametr/ Granica wykrywalności dla badań mikrobiologicznych Granica oznaczalności dla badań fizykochemicznych	Metoda badawcza ^{b)}	Jednostka	Wynik/ rezultat badania ^{c)}	Niepewność ^{d)}	Kryteria (*)	Parametr zgodny/ niezgodny ^{e)}	
Bakterie grupy coli/ 1 NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A Z R B	0	nd.	-	-	
Escherichia coli/ 1 NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A Z R B	0	nd.	-	-	
Enterokoki/ 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	A Z R B	0	nd.	-	-	
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C/ 1 jtk/ml	PN-EN ISO 6222:2004	A Z R B	44	[35;54]	-	-	
Legenda: nd. - nie dotyczy (*) wymagania wg							
STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI: -							

a) Dane dostarczone przez klienta, a mogące wpływać na ważność wyników zamieszczono na sprawozdaniu w polach: zleceniodawca, data pobrania/godzina, próbki pobrał, cel badania, zakres badań, obiekt badania oraz miejsce pobrania/nr próbki klienta. W/w dane zostały przekazane przez Zleceniodawcę lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane/ informacje dostarczone przez Zleceniodawcę i stan, w jakim próbki przekazano do badań.

b) Sprawozdanie z badań zawiera wyniki wykonane metodami:

- akredytowanymi (litera A)
- zatwierdzonymi Decyzją PPIS w Lesznie z dnia 11.03.2026 (litera Z)
- referencyjnymi (litera R)
- dla których podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki (litera B)

c) Wyniki i rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
 Rezultat badania oznacza uzyskanie wyniku poniżej granicy oznaczalności metody lub powyżej górnej granicy zakresu akredytacji (rezultaty nie dotyczą badań mikrobiologicznych).

d) Przedstawiona rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, co stanowi około 95% poziom ufności.

f) Klient ma prawo złożyć skargę na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście w okresie przechowywania dokumentów związanych z jego zleceniem badań.

g) Ze względu na charakter próbek, nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

h) Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

i) Laboratorium posiada wpis do ewidencji laboratoriów Głównego Inspektora Sanitarnego pod numerem: Z/WP/000018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1459/M/26	Strona: 2	Stron: 2
--	------------------	-----------------

Sprawozdanie sporządzono w 1 jednakowych egz.	Egz. Nr 1: Zleceniodawca	Kopia egz. Nr 1: Archiwum w/m
---	--------------------------	-------------------------------

Data sporządzenia: 19.10.2026	Autoryzował: Karol Gigiewicz Data autoryzacji: 19.10.2026	Zatwierdził: Katarzyna Wasilewicz Data zatwierdzenia: 19.10.2026 (Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
----------------------------------	--	--

Koniec Sprawozdania z badań.

 WODOCIĄGI LESZCZYŃSKIE	Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno Laboratorium Badania Wody i Ścieków tel.(65) 529 83 39 fax: (65) 529 83 71 www.wodociagileszczynskie.pl Wpis do ewidencji GIS: Z/WP/000018	 PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1214
--	--	---

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1460/M/26	Strona: 1	Stron: 2
--	------------------	-----------------

Obiekt badania:	Zleceniodawca (nazwa i adres):	Próbka pobrana zgodnie z:	
próbka wody do spożycia przez ludzi	Spółka Komunalna Wschowa ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa	Zlecenie Nr 1267/Z/26 Data: 16.10.2026	Protokół pobrania próbki: Nr - Data: -

Identyfikacja próbki							
Kod próbki:		Miejsce pobrania próbki/ rodzaj próbki:	Data pobrania:	Temp. (°C) próbki w chwili pobrania	Data przyjęcia próbki do Laboratorium	Data rozpoczęcia badań:	Data zakończenia badań:
Zleceniodawcy	Laboratorium						
1	3695-26	Studzieniec 42, gm. Koźuchów, kran czerpalny	16.10.2026	-	16.10.2026	16.10.2026	19.10.2026

Próbki pobrane przez ^{a)}: Zleceniodawca/ identyfikator metody pobrania: -

Próbki dostarczone przez: Zleceniodawca

Warunki środowiskowe: -

Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy

Uwagi /odstępstwa: od Zleceniodawcy: "Próbka została pobrana przez Laboratorium Zakładowe akredytowane nr AB 1248"

WYNIKI BADAŃ

Badania mikrobiologiczne							
Oznaczenie:				Kod próbki Laboratorium: 3695-26			
Badany parametr/ Granica wykrywalności dla badań mikrobiologicznych Granica oznaczalności dla badań fizykochemicznych	Metoda badawcza ^{b)}		Jednostka	Wynik/ rezultat badania ^{c)}	Niepewność ^{d)}	Kryteria (*)	Parametr zgodny/ niezgodny ^{e)}
Bakterie grupy coli/ 1 NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A Z R B	NPL/100 ml	0	nd.	-	-
Escherichia coli/ 1 NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A Z R B	NPL/100 ml	0	nd.	-	-
Enterokoki/ 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	A Z R B	jtk/100 ml	0	nd.	-	-
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C/ 1 jtk/ml	PN-EN ISO 6222:2004	A Z R B	jtk/1 ml	28	[21;37]	-	-
Legenda: nd. - nie dotyczy							
(*) wymagania wg							
STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI: -							

a) Dane dostarczone przez klienta, a mogące wpływać na ważność wyników zamieszczono na sprawozdaniu w polach: zlecniodawca, data pobrania/godzina, próbki pobrał, cel badania, zakres badań, obiekt badania oraz miejsce pobrania/nr próbki klienta. W/w dane zostały przekazane przez Zlecniodawcę lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane/ informacje dostarczone przez Zlecniodawcę i stan, w jakim próbki przekazano do badań.

b) Sprawozdanie z badań zawiera wyniki wykonane metodami:

- akredytowanymi (litera A)
- zatwierdzonymi Decyzją PPIS w Lesznie z dnia 11.03.2026 (litera Z)
- referencyjnymi (litera R)
- dla których podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki (litera B)

c) Wyniki i rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Rezultat badania oznacza uzyskanie wyniku poniżej granicy oznaczalności metody lub powyżej górnej granicy zakresu akredytacji (rezultaty nie dotyczą badań mikrobiologicznych).

d) Przedstawiona rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, co stanowi około 95% poziom ufności.

f) Klient ma prawo złożyć skargę na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście w okresie przechowywania dokumentów związanych z jego zleceniem badań.

g) Ze względu na charakter próbek, nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

h) Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

i) Laboratorium posiada wpis do ewidencji laboratoriów Głównego Inspektora Sanitarnego pod numerem: Z/WP/000018

Sprawozdanie sporządzono w 1 jednakowych egz.	Egz. Nr 1: Zlecniodawca	Kopia egz. Nr 1: Archiwum w/m
---	-------------------------	-------------------------------

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1460/M/26	Strona: 2	Stron: 2
-----------------------------------	-----------	----------

Data sporządzenia: 19.10.2026	Autoryzował: Karol Gilewicz Data autoryzacji: 19.10.2026	Zatwierdził: Katarzyna Wasilewicz Data zatwierdzenia: 19.10.2026 (Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
----------------------------------	---	--

Koniec Sprawozdania z badań.

 WODOCIĄGI LESZCZYŃSKIE	Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno Laboratorium Badania Wody i Ścieków tel. (65) 529 83 39 fax: (65) 529 83 71 www.wodociagileszczyńskie.pl Wpis do ewidencji GIS: Z/WP/000018	 PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1214
--	---	---

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1461/M/26	Strona: 1	Stron: 2
--	------------------	-----------------

Obiekt badania:	Zlecniodawca (nazwa i adres):	Próbka pobrana zgodnie z:	
		Zlecenie	Protokół pobrania próbki:
próbka wody do spożycia przez ludzi	Spółka Komunalna Wschowa ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa	Nr 1269/Z/26 Data: 16.10.2026	Nr - Data: -

Identyfikacja próbki							
Kod próbki:		Miejsce pobrania próbki/ rodzaj próbki:	Data pobrania:	Temp. (°C) próbki w chwili pobrania	Data przyjęcia próbki do Laboratorium	Data rozpoczęcia badań:	Data zakończenia badań:
Zlecniodawcy	Laboratorium						
3	3697-26	SUW Miocin Górny, gm. Kozuchów, kran czerpalny	16.10.2026	-	16.10.2026	16.10.2026	19.10.2026

Próbki pobrane przez ^{a)}: Zlecniodawca/ identyfikator metody pobrania: -

Próbki dostarczone przez: Zlecniodawca

Warunki środowiskowe: -

Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy

Uwagi /odstępstwa: od Zlecniodawcy: "Próbka została pobrana przez Laboratorium Zakładowe akredytowane nr AB 1248"

WYNIKI BADAŃ							
Badania mikrobiologiczne							
Oznaczenie:				Kod próbki Laboratorium: 3697-26			
Badany parametr/ Granica wykrywalności dla badań mikrobiologicznych Granica oznaczalności dla badań fizykochemicznych	Metoda badawcza ^{b)}		Jednostka	Wynik/ rezultat badania ^{c)}	Niepewność ^{d)}	Kryteria (*)	Parametr zgodny/ niezgodny ^{e)}
Bakterie grupy coli/ 1 NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A Z R B	NPL/100 ml	0	nd.	-	-
Escherichia coli/ 1 NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A Z R B	NPL/100 ml	0	nd.	-	-
Enterokoki/ 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	A Z R B	jtk/100 ml	0	nd.	-	-
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C/ 1 jtk/ml	PN-EN ISO 6222:2004	A Z R B	jtk/1 ml	1	[0;4]	-	-
Legenda:							
nd. - nie dotyczy							
(*) wymagania wg							
STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI: -							

a) Dane dostarczone przez klienta, a mogące wpływać na ważność wyników zamieszczono na sprawozdaniu w polach: zlecniodawca, data pobrania/godzina, próbki pobrał, cel badania, zakres badań, obiekt badania oraz miejsce pobrania/nr próbki klienta. W/w dane zostały przekazane przez Zlecniodawcę lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane/ informacje dostarczone przez Zlecniodawcę i stan, w jakim próbki przekazano do badań.

b) Sprawozdanie z badań zawiera wyniki wykonane metodami:

- akredytowanymi (litera A)
- zatwierdzonymi Decyzją PPIS w Lesznie z dnia 11.03.2026 (litera Z)
- referencyjnymi (litera R)
- dla których podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki (litera B)

c) Wyniki i rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Rezultat badania oznacza uzyskanie wyniku poniżej granicy oznaczalności metody lub powyżej górnej granicy zakresu akredytacji (rezultaty nie dotyczą badań mikrobiologicznych).

d) Przedstawiona rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, co stanowi około 95% poziom ufności.

f) Klient ma prawo złożyć skargę na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście w okresie przechowywania dokumentów związanych z jego zleceniem badań.

g) Ze względu na charakter próbek, nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

h) Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

i) Laboratorium posiada wpis do ewidencji laboratoriów Głównego Inspektora Sanitarnego pod numerem: Z/WP/000018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1461/M/26	Strona: 2	Stron: 2
-----------------------------------	-----------	----------

Sprawozdanie sporządzono w 1 jednakowych egz.	Egz. Nr 1: Zleceniodawca	Kopia egz. Nr 1: Archiwum w/m
---	--------------------------	-------------------------------

Data sporządzenia: 19.10.2026	Autoryzował: Karol Gilewicz Data autoryzacji: 19.10.2026	Zatwierdził: Katarzyna Wasilewicz Data zatwierdzenia: 19.10.2026 (Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
----------------------------------	---	--

Koniec Sprawozdania z badań.

 WODOCIĄGI LESZCZYŃSKIE	Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno Laboratorium Badania Wody i Ścieków tel.(65) 529 83 39 fax: (65) 529 83 71 www.wodociagileszczyńskie.pl Wpis do ewidencji GIS: Z/WP/000018	 PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1214
--	---	---

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1462/M/26	Strona: 1	Stron: 2
--	------------------	-----------------

Obiekt badania:	Zlecniodawca (nazwa i adres):	Próbka pobrana zgodnie z:	
próbka wody do spożycia przez ludzi	Spółka Komunalna Wschowa ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa	Zlecenie	Protokół pobrania próbki:
		Nr 1270/Z/26 Data: 16.10.2026	Nr - Data: -

Identyfikacja próbki							
Kod próbki:		Miejsce pobrania próbki/ rodzaj próbki:	Data pobrania:	Temp. (°C) próbki w chwili pobrania	Data przyjęcia próbki do Laboratorium	Data rozpoczęcia badań:	Data zakończenia badań:
Zlecniodawcy	Laboratorium						
4	3698-26	SUW Miocin Średni, gm. Kozuchów, kran czerpalny	16.10.2026	-	16.10.2026	16.10.2026	19.10.2026
Próbkę pobrane przez ^{a)} : Zlecniodawca/ identyfikator metody pobrania: - Próbkę dostarczone przez: Zlecniodawca Warunki środowiskowe: - Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy Uwagi /odstępstwa: od Zlecniodawcy: "Próbka została pobrana przez Laboratorium Zakładowe akredytowane nr AB 1248"							

WYNIKI BADAŃ

Badania mikrobiologiczne							
Oznaczenie:				Kod próbki Laboratorium: 3698-26			
Badany parametr/ Granica wykrywalności dla badań mikrobiologicznych Granica oznaczalności dla badań fizykochemicznych	Metoda badawcza ^{b)}	Jednostka	Wynik/ rezultat badania ^{c)}	Niepewność ^{d)}	Kryteria (*)	Parametr zgodny/ niezgodny ^{e)}	
Bakterie grupy coli/ 1 NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A Z R B	NPL/100 ml	0	nd.	-	
Escherichia coli/ 1 NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A Z R B	NPL/100 ml	0	nd.	-	
Enterokoki/ 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	A Z R B	jtk/100 ml	0	nd.	-	
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C/ 1 jtk/ml	PN-EN ISO 6222:2004	A Z R B	jtk/1 ml	56	[47;67]	-	
Legenda: nd. - nie dotyczy (*) wymagania wg STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI: -							

- a) Dane dostarczone przez klienta, a mogące wpływać na ważność wyników zamieszczono na sprawozdaniu w polach: zlecniodawca, data pobrania/godzina, próbki pobrany, cel badania, zakres badań, obiekt badania oraz miejsce pobrania/nr próbki klienta. W/w dane zostały przekazane przez Zlecniodawcę lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane/ informacje dostarczone przez Zlecniodawcę i stan, w jakim próbki przekazano do badań.
- b) Sprawozdanie z badań zawiera wyniki wykonane metodami:
- akredytowanymi (litera A)
 - zatwierdzonymi Decyzją PPIS w Lesznie z dnia 11.03.2026 (litera Z)
 - referencyjnymi (litera R)
 - dla których podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki (litera B)
- c) Wyniki i rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Rezultat badania oznacza uzyskanie wyniku poniżej granicy oznaczalności metody lub powyżej górnej granicy zakresu akredytacji (rezultaty nie dotyczą badań mikrobiologicznych).
- d) Przedstawiona rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, co stanowi około 95% poziom ufności.
- f) Klient ma prawo złożyć skargę na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście w okresie przechowywania dokumentów związanych z jego zleceniem badań.
- g) Ze względu na charakter próbek, nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.
- h) Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
- i) Laboratorium posiada wpis do ewidencji laboratoriów Głównego Inspektora Sanitarnego pod numerem: Z/WP/000018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1462/M/26	Strona: 2	Stron: 2
--	------------------	-----------------

Sprawozdanie sporządzono w 1 jednakowych egz.	Egz. Nr 1: Zleceniodawca	Kopia egz. Nr 1: Archiwum w/m
---	--------------------------	-------------------------------

Data sporządzenia: 19.10.2026	Autoryzował: Karol Giglewicz Data autoryzacji: 19.10.2026	Zatwierdził: Katarzyna Wasilewicz Data zatwierdzenia: 19.10.2026 (Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
----------------------------------	--	--

Koniec Sprawozdania z badań.