

	Sprawozdanie z badań	Wydanie: 05 Data: 04.01.2016
		Strona 1 / 1
		F-03/POL – 14A

Egzemplarz nr 1/2



AB 1248



Sprawozdanie z badań nr 121/16 z dnia 31.03.2016r

Nr protokołu pobrania / data: 121/16 / 31.03.2016r	Rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia Próbka jednorazowa, stan próbki prawidłowy
Data zlecenia: 31.03.2016r	Zlecenie nr: 36/16
Data pobrania: 31.03.2016r	Data przyjęcia do badań: 31.03.2016r
Data rozpoczęcia badań: 31.03.2016r	Data zakończenia badań: 31.03.2016r
Adres Klienta:	PUK „USKOM” sp. z o.o. ul. Moniuszki 7 67-120 Kozuchów

Miejsce pobrania :	Stacja Uzdatniania Wody Mirocin Średni, gm. Kozuchów
Procedury pobrania:	PN-ISO 5667-5:2003 A

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz wyniki badań nieakredytowanych. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A.
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki badań :

Lp.	Nazwa parametru	J/m	Wynik	Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza	UWAGI
1	Żelazo ogólne	µg/l	72 ± 9*	200	PN-ISO 6332:2001 A	
	Twardość ogólna	mg CaCO ₃ /l	255	60 ÷ 500	PN-ISO 6059:1999	

1 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz.U. Nr 0 poz. 1989)

2- korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

Zapach: z - zapach określany na zimno, w temp. 20°C; akceptowalny / nieakceptowalny

* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok.95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek

** - oszacowana wartość wyniku spoza zakresu akredytacji dla metody akredytowanej

***- 1NTU = 1FNU

Znak „<” – poniżej granicy oznaczania ilościowego

Data sporządzenia sprawozdania : 31.03.2016r.

Informacja o przydatności wyniku badania :

1. Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
2. Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
3. Klient wyraził zgodę na zastosowanie metody badawczej

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Łączna ilość stron sprawozdania 1

Sprawozdanie wykonał:

LABORANT

Małgorzata Wawrzyniuk

Sprawozdanie autoryzował:

LABORANT

Małgorzata Wawrzyniuk

-koniec sprawozdania-

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa

	Sprawozdanie z badań	Wydanie: 05 Data: 04.01.2016
		Strona 1 / 1
		F-03/POL – 14A

Egzemplarz nr 1/2



AB 1248



Sprawozdanie z badań nr 122/16 z dnia 31.03.2016r

Nr protokołu pobrania / data: 122/16 / 31.03.2016r	Rodzaj próbki: woda surowa Próbka jednorazowa, stan próbki prawidłowy
Data zlecenia: 31.03.2016r	Zlecenie nr: 36/16
Data pobrania: 31.03.2016r	Data przyjęcia do badań: 31.03.2016r
Data rozpoczęcia badań: 31.03.2016r	Data zakończenia badań: 31.03.2016r
Adres Klienta:	PUK „USKOM” sp. z o.o. ul. Moniuszki 7 67-120 Kozuchów

Miejsce pobrania :	Stacja Uzdatniania Wody Mirocin Średni, gm. Kozuchów
Procedury pobrania:	PN-ISO 5667-5:2003 A

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz wyniki badań nieakredytowanych. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A.

Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki badań :

Lp.	Nazwa parametru	J/m	Wynik	Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza	UWAGI
1	Żelazo ogólne	µg/l	4252 ± 527*		PN-ISO 6332:2001 A	

1 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz.U. Nr 0 poz. 1989)

2- korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

Zapach: z - zapach określany na zimno, w temp. 20°C; akceptowalny / nieakceptowalny

* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek

** - oszacowana wartość wyniku spoza zakresu akredytacji dla metody akredytowanej

***- 1NTU = 1FNU

Znak „<” – poniżej granicy oznaczania ilościowego

Data sporządzenia sprawozdania : 31.03.2016r.

Informacja o przydatności wyniku badania :

1. Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
2. Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
3. Klient wyraził zgodę na zastosowanie metody badawczej

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Łączna ilość stron sprawozdania 1

Sprawozdanie wykonał:

LABORANT

Małgorzata Wawrzyniak

Sprawozdanie autoryzował:

LABORANT

Małgorzata Wawrzyniak

-koniec sprawozdania-

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa