POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI

67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11
tel. (068) 387 24 61, fax (068) 387 47 38
www: http://edu.wsse.gorzow.pl/nowasol/
e-mail: pssenowasol@wsse.gorzow.pl
NIP: 925-150-90-13

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI

Znak sprawy: ONS-HK.4131.10.2.2020

Nowa Sól, dnia 11 maja 2020 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie
Wpłynęło dnia: 13. 05. 2020
L.dz. 2uK/2083
Znak sprawy: .....

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„USKOM" Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 9
67-120 Kożuchów

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: OL-LMiP-371/2020 oraz OL-LBŚ-371/2020 wody pobranej w dniu 20 kwietnia 2020 r .ze stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Lasocinie w ramach nadzoru sanitarnego oraz sprawozdaniami z badań nr:168 oraz 105/20, wody pobranej w dniu 26 marca 2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody z sieci wodociągu publicznego w Lasocinie (punkt monitoringowy: Czciradz- pompownia),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza w/w próbek wody pobranych z stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociągu publicznego w Lasocinie wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 i 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

Załączniki: Sprawozdania z badań wody nr OL-LMiP-371/2020 oraz OL-LBŚ-371/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
mgr Anna Roskowitalska

Otrzymują:
√ 1. Adresat.
2. A-a.

AB 622	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii	tel. /68/ 325-46-71 w.229 fax: /68/ 351-47-96 pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LMiP-371/2020 z dnia 23.04.2020	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nowej Soli	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Harmonogram pobierania próbek na 2020 r. **OL-LMiP.910.2.65.2020**
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 20.04.2020 Numer protokołu pobrania: NR 68/20 Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – M. Kolano
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu publicznego Lasocin Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	20.04.2020
Data wykonania badania	20.04.2020 – 23.04.2020

Wyniki badań

Parametr	**Metoda badawcza**	**Jednostka**	**Nr próbki**	**Wartość parametryczna[1]**
			OL-371	
Miejsce pobrania próbki:			SUW - wpds	
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	<1	Bez nieprawidłowych zmian
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0

[1] Zgodnie z rozporządzeniem *Ministra Zdrowia* z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.
Wartość podana przy znakach „<", „>" oznacza, że wynik mieści się poza zakresem roboczym metody.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

STARSZY ASYSTENT
23.04.2020
mgr inż. Urszula Socha

Zatwierdził

23.04.2020
data i podpis

Otrzymują :
1. PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

AB 622	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych	tel. /68/ 325-46-71 w.226 fax: /68/ 351-47-96 pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LBŚ-371/2020 z dnia 24.04.2020	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowej Soli	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Harmonogram pobierania próbek na 2020 r. **OL-LBŚ.910.3.65.2020**
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 20.04.2020 Numer protokołu pobrania: 68/20 Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli –M. Kolano,
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu publicznego Lasocin Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	20.04.2020
Data wykonania badania	20.04.2020– 24.04.2020

Wyniki badań

Parametr	**Metoda badawcza**	**Jednostka**	**Nr próbki**	**Wartość parametryczna[1)]**
			OL-371	
Miejsce pobrania próbki:			SUW - wpds	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,41 ± 0,08	Zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 metoda C	mg /l Pt	2,7 ± 0,7	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r		< 1[2)]	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r		< 1[3)]	---
pH	PN-EN ISO 10523:2012		6,7 ± 0,1 (T pomiaru 22,5°C)	6,5 - 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm	870 ± 5 (T pomiaru 21,5°C)	2500

[1)] Zgodnie z rozporządzeniem *Ministra Zdrowia* z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.
Liczba za znakiem „±" oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.
Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.
Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
[2)] Smak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego
[3)] Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

Kierownik Sekcji Analiz Instrumentalnych
24.04.20 Matuszewska
mgr inż. Kamila Matuszewska

Zatwierdził

24.04.20 M. Zamiło
data i podpis

Otrzymują:
1. PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.