



Sprawozdanie z badań

Laboratorium PK Pleszew Sp. z o.o.
Zielona Łąka 14 a, 63-300 Pleszew

Wydanie: 07
Data: 03.07.2012

Strona 1 / 1

F – 12/POL – 14

Egzemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badań nr 48 z dnia 11.02.2016

Nr protokołu / data: -	Rodzaj / stan próbki: woda do spożycia / pozyt.
Data zlecenia: 09.02.2016	Zlecenie nr: 39/2016
Data pobrania: 09.02.2016	Data przyjęcia do badań: 09.02.2016
Data rozpoczęcia badań: 09.02.2016	Data zakończenia badań: 11.02.2016
Adres Klienta: PUK „USKOM” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 7 67-120 Kozuchów	



AB 1104

Miejsce pobrania wg oświadczenia klienta:	Solniki budynek mieszkalny – woda uzdatniona (134)	Szkoła Podstawowa, Mirosin Dolny – woda uzdatniona (135)	Szkoła Podstawowa, Stypułków – woda uzdatniona (136)
Procedury pobrania:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium Zakładowego Wschowa	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium Zakładowego Wschowa	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium Zakładowego Wschowa
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-	-	-

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji.
Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104.

Wyniki badań:

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik			Wartość normalywna ¹	Metoda badawcza
			134	135	136		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	PN -EN ISO 9308 - 1:2014-12 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	PN -EN ISO 9308 - 1:2014-12 A
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A
4	Smak	TFN	Akcept. (<2)	Akcept. (<2)	Akcept. (<2)	akcept.	PN-EN 1622:2006 A

1–Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”;
* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2

UWAGI:

..... Zatwierdzenie parametrów i metod badawczych przez PPIS w Pleszewie – decyzja ON.HK.420.03.47.243.2015 z 02.06.2015.....

Cel badania:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Badanie wykonane na bieżące potrzeby własne Klienta.

Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

Data sporządzenia sprawozdania: 11.02.2016

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie autoryzował:
Kierownik Laboratorium

mgr inż. Jarosław Blandzi