	<h2>Sprawozdanie z badań</h2>	Wydanie: 05
		Data: 04.01.2016
		Strona 1 / 2
		F-03/POL – 14A

Egzemplarz nr 2/2



AB 1248



Sprawozdanie z badań nr 482/16 z dnia 31.10.2016r

Nr protokołu pobrania / data: 482/16 / 25.10.2016r	Rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia Próbka jednorazowa, stan próbki prawidłowy
Data zlecenia: 25.10.2016r	Zlecenie nr: 91/16
Data pobrania: 25.10.2016r	Data przyjęcia do badań: 25.10.2016r
Data rozpoczęcia badań: 25.10.2016r	Data zakończenia badań: 25.10.2016r
Adres Klienta: PUK „USKOM” sp. z o.o. ul. Moniuszki 7 67-120 Kozuchów	

Miejsce pobrania :	Szkoła Podstawowa ul. 22 Lipca, Kozuchów
Procedury pobrania:	PN-ISO 5667-5:2003 A

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz wyniki badań nieakredytowanych. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A.
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki badań :

Lp.	Nazwa parametru	J/m	Wynik	Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza	UWAGI
1	Mangan	µg/l	37 ±5*	50	PN-92/C-04590/03	A
2	Żelazo ogólne	µg/l	145 ± 18*	200	PN-ISO 6332:2001	A

1 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz.U. Nr 0 poz. 1989)

2- korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

Zapach: z - zapach określany na zimno, w temp. 20°C; akceptowalny / nieakceptowalny

* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok.95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek

** - oszacowana wartość wyniku spoza zakresu akredytacji dla metody akredytowanej

*** - 1NTU = 1FNU

Znak „<” – poniżej granicy oznaczania ilościowego


Data sporządzenia sprawozdania : 31.10.2016r.

Informacja o przydatności wyniku badania :

1. Badania – mangan wykonany na podstawie wycofanej normy bez zastąpienia
1. Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
2. Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
3. Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa

	<h2>Sprawozdanie z badań</h2>	Wydanie: 05 Data: 04.01.2016
		Strona 2 / 2
		F-03/POL – 14A

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Łączna ilość stron sprawozdania 2

Sprawozdanie wykonał:

Kierownik Laboratorium

blw
mgr inż. Jarosław Blandzi

Sprawozdanie autoryzował:

blw
mgr inż. Jarosław Blandzi

-koniec sprawozdania-

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa