



Sprawozdanie z badań

Wydanie: 07
Data: 03.07.2012

Laboratorium PK Pleszew Sp. z o.o.
Zielona Łąka 14 a, 63-300 Pleszew

Strona 1 / 1

F - 12/POL - 14

Egzemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badań nr 17 z dnia 13.01.2017

Nr protokołu / data: 65-68/2017 z 11.01.2017	Rodzaj / stan próbki: woda do spożycia / pozyt.
Data zlecenia: 11.01.2017	Zlecenie nr: 14/2017
Data pobrania: 11.01.2017	Data przyjęcia do badań: 11.01.2017
Data rozpoczęcia badań: 11.01.2017	Data zakończenia badań: 13.01.2017
Adres Klienta: PUK „USKOM” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 7 67-120 Koźuchów	



AB 1104

Miejsce pobrania wg oświadczenia klienta:	Przychodnia Lekarska Primum, Koźuchów – woda uzdatniona (65)	Firma Fuławka – woda uzdatniona (66)	Sklep Broniszów – woda surowa (67)	SUW Mirocin Średni – woda uzdatniona (68)
Procedury pobrania:	PN-EN ISO 19458:2007 A	PN-EN ISO 19458:2007 A	PN-EN ISO 19458:2007 A	PN-EN ISO 19458:2007 A
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-	-	-	-

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji.
Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104.

Wyniki badań:

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik				Wartość normatyw na ¹	Metoda badawcza
			65	66	67	68		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308 - 1:2014-12 A	
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308 - 1:2014-12 A	
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A	
7	Smak	TFN	Akcept. (<2)	Akcept. (<2)	Akcept. (<2)	Akcept. (<2)	PN-EN 1622:2006 A	

1 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k = 2

UWAGI:

..... Zatwierdzenie parametrów i metod badawczych przez PPIS w Pleszewie – decyzja ON.HK.420.03.50.4.164.2016 z 28.06.2016.....

Cel badania:

Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie.

Badanie wykonane na bieżące potrzeby własne klienta.

Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

Data sporządzenia sprawozdania: 13.01.2017

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie autoryzował

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Jarosław Blandzi