

	<b>Sprawozdanie z badań</b>	Wydanie: 09 Data: 30.06.2017
	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.</b> ul. Fabryczna 5 63-300 Pleszew <b>LABORATORIUM PK</b> Zielona Łąka 14 a 63-300 Pleszew	Strona 1 / 1
		F – 12/POL – 14



AB 1104

Egzemplarz nr 1/2

### Sprawozdanie z badań nr 551 z dnia 23.08.2017

Nr protokołu / data: -	Rodzaj / stan próbki: woda do spożycia / pozyt.
Data zlecenia: 17.08.2017	Zlecenie nr: 459/2017
Data pobrania: 17.08.2017	Data przyjęcia do badań : 17.08.2017
Data rozpoczęcia badań : 17.08.2017	Data zakończenia badań : 20.08.2017
Adres Klienta: <b>PUK „USKOM” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 7 67-120 Koźuchów</b>	

Miejsce pobrania :	SUW Lasocin Woda uzdatniona (1781)
Procedury pobrania	Próbka pobrana i dostarczona pracownika Laboratorium Zakładowego Wschowa
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji.  
Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104.

### Wyniki badań :

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik	Wartość normatywna <sup>1</sup>	Metoda badawcza
			1781		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k / 100 ml	0	0	PN -EN ISO 9308 - 1.2014-12 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k / 100 ml	0	0	PN -EN ISO 9308 - 1.2014-12 A
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k. / 100 ml	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2° C po 72 godz.	j.t.k./1 ml	11 (6-21)*	100	PN-EN ISO 6222.2004 A
5	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2° C po 48 godz.	j.t.k./1 ml	2 (0-8)*	-	PN-EN ISO 6222.2004 A
6	Smak <sup>2</sup>	TFN	Akceptowalny (<2)	-	PN-EN 1622:2006 A

1–Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989)”;  
\* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru nie wliczono niepewności pobrania próbek

UWAGI: ... temperatura w torbie chłodniczej min-max (2,4-6,1)°C...pozytywna ocena transportu próbek.....Zatwierdzenie parametrów i metod badawczych przez PPIS w Pleszewie – decyzja ON.HK.420.03.33.1.185.2017 z 14.07.2017.....

Cel badania  
Badanie wykonane na bieżące potrzeby własne Klienta.  
Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.  
Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze.

Data sporządzenia sprawozdania: 23.08.2017

Oświadczenie:  
Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.  
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.  
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował

Kierownik Laboratorium  
  
mgr inż. Jarosław Blandzi