

Koźuchów, dnia 28-08-2018 r.

**Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postępowaniem**

Nr referencyjny: **JRP/7/2018**

Dotyczy: przeprowadzanego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze środków własnych lub współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej poniżej 30 000 euro oraz zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla zamawiających sektorowych (art. 133 ustawy Pzp)” stosowanego w „USKOM” Sp. z o.o. w Koźuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459) dla **Zadania Nr 12 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej, 67 – 120 Koźuchów z odprowadzeniem ścieków do ulicy Kraszewskiego w Koźuchowie”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 dla Projektu pn.: „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Koźuchów – ETAP II**”.

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ – 1
Przetarg Nr 2**

Zadania Nr 12 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej, 67 – 120 Koźuchów z odprowadzeniem ścieków do ulicy Kraszewskiego w Koźuchowie”. Przetarg Nr 2.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

„Ponieważ w PFU, Zamawiający zamieścił informację, iż posiada system do obsługi, sterowania i zarządzania obiektami kanalizacyjnymi i wodociągowymi oraz określił sposób działania tego systemu, pytamy: czy przepompownie oraz tłocznie ścieków, będące przedmiotem postępowania przetargowego mają być wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji, jaki funkcjonuje u Zamawiającego ?”

Odpowiedź 1

Tak.

PREZES ZARZĄDU
Stawomir Trojanowski
.....
Zamawiający