

	Sprawozdanie z badań	Wydanie: 09 Data: 30.06.2017
	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. ul. Fabryczna 5 63-300 Pleszew LABORATORIUM PK Zielona Łąka 14 a 63-300 Pleszew	Strona 1 / 2 F – 12/POL – 14



AB 1104

Egzemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badań nr 516 z dnia 01.07.2019

Nr protokołu / data: 1063-1065/2019 z 24.06.19	Rodzaj / stan próbki: woda do spożycia / pozyt.
Data zlecenia: 24.06.2019	Zlecenie nr: 271/2019
Data pobrania: 24.06.2019	Data przyjęcia do badań : 24.06.2019
Data rozpoczęcia badań : 24.06.2019	Data zakończenia badań : 26.06.2019
Adres Klienta: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa	

Miejsce pobrania :	Solniki Przepompownia Woda uzdatniona (1267)	Stypulów Przepompownia Woda uzdatniona (1268)	Urząd Miasta Kozuchów Woda uzdatniona (1269)
Procedury pobrania:	PN-ISO 5667-5:2017-10 A PN-EN ISO 19458:2007 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A PN-EN ISO 19458:2007 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A PN-EN ISO 19458:2007 A
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek: (temp., opady, słońce)	-	-	-

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104.

Wyniki badań :

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik			Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza
			1267	1268	1269		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k. 100ml	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 / A1:2017-04 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k. w 100ml	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 / A1:2017-04 A
3	Liczba enterokoków	j.t.k. w 100ml	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004-12 A
4	Smak	TFN	Akcept. (<2)	Akcept. (<2)	Akcept. (<2)	-	PN-EN 1622:2006 A

1 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz.2294)

Znak „<” – poniżej granicy oznaczania ilościowego

UWAGI: temp. w torbie chłodniczej min-max (2,6-5,2)°C... pozytywna ocena transportu próbek... Próbkiobiorca: Jarosław Blandzi – certyfikat WSSE z dn. 15.01.2008..... Zatwierdzenie parametrów i metod badawczych przez PPIS w Pleszewie – decyzja ON.HK.420.03.41.3.189.2018 z 27.07.2018.....

Cel badania:

Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie. Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie. Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze.

Data sporządzenia sprawozdania częściowego: 01.07.2019

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki. Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie autoryzował:
Kierownik d/s jakości

PK
mgr Patrycja Karpińska